

Kunde	
Projekt-/Auftragsnummer	
Standort	
Ansprechpartner Kunde	
Erstinbetriebnahme	
Kamera	

IP-Adresse	
Netzwerkmaske	
Gateway	
DNS	

Meldergruppe / Linie:	
zu überwachendes Objekt:	

☐	Wartung
☐	Inspektion

Wartung:
 * VdS Anlage 2x jährlich
 * 14675 Anlage 1x jährlich
Inspektion:
 * 4x jährlich Anlagentyp unabhängig

To Do Inspektion	To Do Wartung	bei Bedarf

Allgemeines	erled					
	ja	nein	igt			
Gab es Änderungen in der Raumnutzung/Raumgestaltung/Umgebungsbedingungen?				x		
Ist die Prüfung durch die Technische Prüfstelle von VdS Schadenverhütung notwendig?						x
Werden die festgelegten Überwachungsaufgaben erfüllt?				x		
Löst das System bei der gewünschten Schwelltemperatur aus? (Alarmtest)				x		
Funktioniert die Störungsüberwachung? (Störungstest)				x		
Aktuelle Anlagenparametrierung gesichert? (Service dump, Konfig Kamera, MX-Module)				x		
Software/Firmware/Virens Scanner aktualisiert? (nur falls erforderlich)						x
Ist eine Nachschulung des Bedienpersonals erforderlich?						x

Kamera	erled					
	ja	nein	igt			
Sind bei der Sichtprüfung der Kamera Beschädigungen zu erkennen?				x		
Sind alle Befestigungen ausreichend gesichert/vorhanden?				x		
Ist die Kamera verdreckt? Sind Befestigungen und Kabelwege verschmutzt? --> reinigen					x	
Entspricht das Sichtfeld der Kamera dem Referenzbild aus der letzten Inspektion?				x		
Ist der Bildausschnitt und die Messfenster noch passend zur vorhandenen Situation?					x	
Ist das Gehäuse frei von Feuchtigkeit/Kondensation? Sind alle Dichtungen intakt?					x	
Ist die kundenspezifische Programmierung sinnvoll und voll funktionsfähig? (E-Mailversand, externe Ansteuerung, Verbindung mit anderen Systemen)				x		

	ja	nein	igt			
Ist die Auswertung der Alarmaufzeichnung erfolgt?				x		
Wurden Alarm- bzw. Störungsmeldungen aus den Systemmeldungen ab der letzten Wartung an den Betreiber übergeben?				x		
Temperaturabgleichsmessung (Thermometer) zeigt die korrekte Temperatur?					x	
Kalibrierung Thermalsensor durchgeführt?						x
Hinweisschild Videoüberwachung nach Art. 13 DSGVO vorhanden? (nur bei Realbild notwendig)				x		
Stimmt die Systemzeit mit der tatsächlichen Zeit überein?				x		
Netzwerkverbindung / Netzwerkbefehle testen				x		

	ja	nein	igt	erled		
Anschaltbox						
Sichtprüfung auf Beschädigung. Sind Beschädigungen erkennbar?				x		
Sind alle Befestigungen ausreichend gesichert/vorhanden?				x		
Sichtprüfung/Reinigung (außen und innen) Befestigung , Kabelwege, etc.					x	
Alarmstrom bei Netzausfall, Austausch der Akkumulatoren nach max. 4 Jahren)					x	
Funktionskontrolle optischer und akustischer Alarmmittel außerhalb des Brandmeldesystems				x		
Eintragung und Prüfung der Fortschreibung Betriebsbuch der BFE (VdS) ggf. der BMA				x		

Bemerkungen:

Name, Datum, Unterschrift
Techniker

Name, Datum, Unterschrift
Betreiber